

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon).

Název zakázky: Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Dyje

Zadavatel: **Obec Dyje**
se sídlem Dyje 128, 669 02 Znojmo
e-mail: obecdyje@volny.cz
Evidenční číslo zakázky: D-02-2020
IČ: 00600326
Statutární orgán zadavatele: Starosta Jiří Staněk
Kontaktní údaje: tel.: +420 515 234 410, e-mail : obecdyje@volny.cz

Kontaktní osoba ve věci této zakázky: Ing. Michal Doležal
Kontaktní údaje: tel.: +420 728 901 731, e-mail : brno@lpc.cz

Místo plnění: Obec Dyje

Adresa doručování obálek: **Obecní úřad obce Dyje**, Dyje 128, 669 02 Znojmo

Úvodní ustanovení:

1. Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 odst. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce. Zadavatel postupuje s dodržением zásad rovného zacházení, transparentnosti, zákazu diskriminace a účelného vynaložení finančních prostředků.

Specifikace předmětu plnění dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

Předmětem této zakázky jsou instalační a montážní práce spočívající v revitalizaci veřejného osvětlení zadavatele.

Oddíl:	CPV kód:	Název:
45	45000000-7	Stavební práce
45	45300000-0	Stavební montážní práce
45	45310000-3	Elektroinstalační práce
45	45311000-0	Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
45	45316100-6	Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45	45316110-9	Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic

2. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 31 zákona, zadávána podle zákona.
3. Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologie zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této zadávací dokumentaci.

4. Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

A. Předmět veřejné zakázky

1. Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v obci **Dyje** a to:
 - a) v rozsahu dle technické dokumentace / příloha ZD /
 - b) v souladu s technickými podmínkami / příloha ZD /
v celku, hodnocených jako jeden finanční celek pro účely plnění v rámci zadání VZ.
2. Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí u příslušných správců a bude plnit podmínky stanovené v jejich vyjádřeních, budou-li k plnění díla potřebné.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 1.450.000,- Kč bez DPH.

B. Členění nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce a bude předložena 1 x v písemné formě vč. kopie v digitální formě na vhodném nosiči dat (CD apod.).

1. Krycí list

Krycí list bude obsahovat název veřejné zakázky, místo plnění, identifikační údaje o zadavateli

2. Obsah

Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných stránek.

3. Všeobecné údaje o účastníkovi

Název účastníka, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti, včetně kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání, včetně písemného pověření k zastupování, stručný profil společnosti.

4. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady účastník prokáže předložením čestného prohlášení, ve kterém potvrdí, že splňuje všechny základní kvalifikační předpoklady uvedené v Příloze č. 5 - **ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ** o splnění kvalifikačních předpokladů

5. Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady účastník prokáže předložením **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a **dokladem o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat předmět této veřejné zakázky tj.: - **montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.**

Profesní kvalifikační předpoklady účastník nemůže prokazovat oprávněním vydaným jinému právnímu subjektu než je sám účastník.

7. Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady účastník prokáže předložením seznamu obdobných staveb realizovaných v posledních **5 letech** s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. V seznamu musí být minimálně **3 stavby** obdobného charakteru s využitím technologie LED, přičemž cena každé z uvedených staveb musí činit min. **1,0 mil. Kč, vč. DPH.** Přílohou tohoto seznamu budou i min. **3 osvědčení** vydaná a podepsaná osobami, kterým byly stavby dodány. Za stavbu obdobného charakteru se považuje stavba nového osvětlení nebo rekonstrukce či oprava stávajícího osvětlení nebo dodávek elektromontážních prací a to buď jako samostatná stavba, rekonstrukce či oprava nebo jako samostatný stavební objekt jiné stavby či jiné

rekonstrukce a opravy. U samostatného stavebního objektu musí rovněž jeho cena činit min 1,0 mil. Kč, včetně DPH.

6. Pojistná smlouva

Účastník je povinen předložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě pro min. plnění v nabídnuté ceně díla.

7. Návrh smlouvy o dílo – vzorové znění smlouvy o dílo (obchodní podmínky jsou přílohou zadávací dokumentace)

8. Přehled nabídkové ceny (položkový rozpočet)

9. Popis poddodavatelského systému:

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce **specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům** a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého poddodavatele. Účastník tak učiní prohlášením, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat - s uvedením druhu dodávek a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce.

Účastník doloží v nabídce **závazné písemné prohlášení každého poddodavatele o budoucí spolupráci**, podepsané osobami oprávněnými jednat jménem či za poddodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých poddodavatelů, se každý takový poddodavatel zaváže, že v případě zadání zakázky účastníku bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.

V případě, že účastník **nemá v úmyslu zadat určitou část zakázky jiné osobě** (poddodavateli), doloží ve své nabídce **písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede**.

10. Technický popis dodávek

- Dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace

11. PASPORT výměň

12. Prohlášení – skutečný celkový příkon všech svítidel (řešené soustavy)

13. Prohlášení – skutečná světelná účinnost použitého svítidla – lm / W
(Počítáno z celkového příkonu svítidla)

14. Účastník předloží čestné prohlášení o pravdivosti v nabídce uvedených skutečností a uznání všech podmínek soutěže a požadavků zadavatele. Čestné prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka.

C. Další zadávací podmínky

8. Termíny a místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje tyto termíny realizace:

- **zahájení realizace 06/2020**
- **ukončení realizace 13.12.2020**

Zkrácení lhůty realizace je možno navrhnout. Musí být ale dodržen maximální termín ukončení realizace do **13. 12. 2020**. K tomuto termínu musí být veřejné zakázka kompletně dokončena dle rozsahu daným

pasportem VO a rozpočtem, musí být sepsán a vzájemně podepsán zápis o předání a převzetí dokončené akce, musí být zadavateli předána dokumentace skutečného provedení, musí být zadavateli předány všechny atesty, certifikáty a jiné doklady prokazující kvalitu použitých materiálů, výrobků, zařízení a provedených prací, doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů a další doklady související s předáním dokončené stavby.

9. Záruční lhůta

Zadavatelem požadovaná délka záruční doby za provedené dílo – montážní práce - je min. 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky je min. **60 měsíců**. Záruční lhůta se začne počítat od okamžiku odstranění poslední vady nebo nedodělků uvedeného v zápisu o předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje v celé její požadované délce na všechny dodané díly, materiály, stavební a montážní práce zrealizované v rámci této veřejné zakázky.

Zhotovitel může navrhnout delší dobu záruční lhůty.

10. Nabídková cena

Nabídková cena bude v nabídce uvedena na celkovou částku za dílo.

Nabídková cena bude zpracována v členění a v položkách dle výkazu výměr rozpočtu (Příloha č. 8). Účastník v nabídkovém rozpočtu, oproti výkazu výměr, žádné položky nepřidá a ani neubere. Vynechání nebo úprava položek vede k vyloučení účastníka z dalšího hodnocení.

Nabídková cena za provedení díla musí být stanovena jako nejvýše přípustná, rozčleněná na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH, která obsahuje inflační nárůst ceny do doby dokončení stavby. Nabídková cena musí v sobě obsahovat všechny náklady potřebné k provedení celého díla. (např. vypracování dokumentace skutečného provedení akce, dopravného na místo realizace a mimo něj, poplatky za likvidaci odpadů, náklady na vybudování a likvidaci zařízení stavenišť, přechodné dopravní značení, výchozí revizní zprávy, náklady spojené s pořizováním certifikátů použitých výrobků a zařízení, případně s pořizováním prohlášení o shodě, aj.) Nabídkovou cenu je možno překročit pouze při navýšení předmětu zakázky. O navýšení se musí zhotovitel se zadavatelem předem písemně domluvit. Pokud některé práce uvedené v cenové nabídce nebudou realizovány, a to na základě požadavku zadavatele, dojde k odpovídajícímu snížení ceny. Ke změně výše nabídkové ceny dále dojde v souvislosti se změnou výše DPH stanovené vládou ČR.

11. Podepsaný návrh smlouvy

Účastník předloží návrh smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami a požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a opatří jej podpisem osoby oprávněné k těmto úkonům. Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění.

12. Technické specifikace dodávek

Účastník v nabídce předloží technické specifikace dodávek – tj. katalogové listy dodávaných výrobků, certifikáty a prohlášení o shodě tak, aby z jejich znění bylo jasné patrné splnění všech požadavků na kvalitu a technické požadavky na svítidla dané Přílohou č. 1.

Součástí nabídky musí být také prohlášení, že všechny komponenty svítidla jsou součástí svítidla- výrobku a žádná součástka svítidla není do něj osazena dodatečně bez vědomí a souhlasu výrobce.

Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka.

13. Pro uvedené komunikace a svítidla výložníková - bude doložen světelně-technický výpočet osvětlení dle modelové situace uvedené v Příloze č. 1,

14. Účastník předloží po ukončení realizace „Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací“, provedený v souladu s ČSN 13 201-4, čímž doloží realizaci projektu podle platných norem. Bez tohoto dokumentu nebude zakázka převzata a bude považována za neuskutečnou se všemi z toho vyplývajícími důsledky a sankcemi pro účastníka.

13.5 Účastník zadávacího řízení na základě výzvy zadavatelem předloží do 5-ti pracovních dnů vzorky svítidel (při více tvarových typech od každého 1 ks). Zadavatel tyto vzorky po uplynutí čtyř pracovních dnů účastníkovi bez zbytečného odkladu vydá zpět.

Předložení a převzetí vzorků provede účastník plně na vlastní náklady.

Technické specifikace dodávek nutno doložit a garantovat osvědčením dovozce nebo výrobce.

Poznámka:

Jsou-li k zadávací dokumentaci přiloženy dokumenty na doplnění účastníkem, je účastník povinen níže uvedené přílohy předložit s doplněním všech údajů, potřebných pro nabídku:

- Příloha č. 1a – Technická specifikace parametrů pro sil_svítilo
- Příloha č. 1c – Technické specifikace rozvaděče
- Příloha č.2 - Prohlášení o shodě
- Příloha č.3 - Smlouva o dílo
- Příloha č.5 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
- Příloha č.6 - Poddodavatelé
- Příloha č.7 - Krycí list nabídky
- Příloha č.8 - Rozpočet
- Příloha č.10 - Pasport VO Dyje

D. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Základním kritériem pro zadání této veřejné zakázky malého rozsahu je **nejnižší nabídková cena, bez DPH a celkový souhrnný příkon nově instalovaných LED svítidel**

V nabídce musí být splněny a uvedeny všechny podmínky a požadavky uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci. V opačném případě bude účastník ze soutěže vyloučen.

Nabídky, které nebudou splňovat technické požadavky projektové dokumentace, zejména na požadovanou osvětlenost hlavních komunikací uvedených ve vzorových parametrech pro výpočet, mohou být z dalšího řízení vyloučeny.

Vyloučeny budou rovněž ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný nebo pozměněný obsah originálních technických vlastností svítidel nebo jiných komponentů obsažených v nabídce daných výrobcem.

Vyloučeny budou rovněž ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný nebo pozměněný rozsah dodavatelských prací daný Zadávací dokumentací.

E. Lhůta pro podání nabídek a místo a termín otevírání obálek

a) Lhůta pro podání nabídky končí dnem **17.3. 2020 do 16:00 hod.**

Otevírání obálek je **17.3. 2020 v 16:00 hod.** v zasedací místnosti **Obecního úřadu Dyje**

F. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provádí hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Přítomnost zástupce zájemce o zakázku při vyhodnocení nabídek není připuštěna. -O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu.

Informace pro zpracování nabídky - Kritéria pro hodnocení

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky, která sestává z částí:

- 1. nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - váha kritéria: 70%**
- 2. celkový souhrnný příkon nově instalovaných LED svítidel váha kritéria: 30%**

1. Nabídková cena bez DPH v Kč

U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodnoceno tak, že hodnotící komise použije hodnocení, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Tato nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. **Počet bodů získaných v rámci kritéria se vynásobí vahou kritéria v %.**

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

$$\text{Počet bodů hodnocené nabídky} = \frac{\text{Hodnota minimální cenové nabídky}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}} \times 100 \text{ bodů}$$

Výsledné hodnocení tohoto kritéria odpovídá dílčímu bodovému hodnocení násobeného vahou kritéria na celkovém hodnocení.

2. celkový instalovaný příkon světelné soustavy (MW):

U tohoto kritéria lze hodnotu číselně vyjádřit a bude hodnoceno tak, že hodnotící komise použije hodnocení, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Tato nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. **Počet bodů získaných v rámci kritéria se vynásobí vahou kritéria v %. Celkový instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu stanovenou v zadávací dokumentaci.**

Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

$$\text{Počet bodů hodnocené nabídky} = \frac{\text{Hodnota minimální nabídky}}{\text{Hodnota hodnocené nabídky}} \times 100 \text{ bodů}$$

Výsledné hodnocení tohoto kritéria odpovídá dílčímu bodovému hodnocení násobeného vahou kritéria na celkovém hodnocení.

Členění nabídkové ceny

Nabídkové ceny budou zpracovány v souladu s Přílohou č. 8 – Souhrnný rozpočet a nabídkové ceny budou uvedeny v Příloze č. 7 – Krycí list a Příloze č. 3 – Smlouva o dílo.

Vyloučeny mohou být ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný nebo pozměněný obsah originálních technických vlastností svítidel nebo jiných komponentů obsažených v nabídce daných výrobcem.

Zadavatel rovněž může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

- a) nespĺňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,
- b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele
- c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že

a) plnění nabízené dodavatelem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky,

b) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,

c) se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v zadávacím řízení, nebo

d) se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost také, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

G. Místo pro podání nabídek

Městský úřad Dyje

Nabídky mohou být doručovány osobně nebo doporučenou poštou. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí považováno převzetí zásilky adresátem. Osobně lze doručovat v pracovní dny mimo pátky v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. mimo polední přestávku v době od 12.00 hodin do 13.00 hodin.

a) Nabídky se podávají v uzavřené obálce s nápisem v levé části „**Veřejná zakázka - Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Dyje – NEOTVÍRAT!**“

b) Na obálce musí být dále uvedena přesná adresa účastníka, na kterou je možné nabídku případně vrátit.

c) Obsah nabídky musí být svázán a obálka zapečetěna razítkem účastníka.

H. Lhůta, po kterou jsou účastníci svoji nabídkou vázáni

Účastníci jsou svoji nabídkou vázáni po dobu 90-ti kalendářních dnů počínaje skončením lhůty pro podání nabídek.

I. Ostatní podmínky

a) Zadavatel **nepřipouští varianty nabídek** ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.

b) Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit z důvodů uvedených v zákoně.

c) Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

d) Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a **jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.**

e) Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání zakázky.

f) Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o dodatečné informace popř. námítky ke znění zadávací dokumentace musí být kontaktní osobě zadavatele nebo kontaktní osobě pro technické požadavky doručena od dne vyhlášení zakázky a nejpozději

f) Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o dodatečné informace popř. námitky ke znění zadávací dokumentace musí být kontaktní osobě zadavatele nebo kontaktní osobě pro technické požadavky doručena od dne vyhlášení zakázky a nejpozději čtyři pracovní dny před lhůtou pro podání nabídky (**písemnou formou se rozumí i e-mail , předem telefonicky ohlášený**) na které bude odpovězeno do dvou pracovních dnů. Akceptovány budou pouze věcné připomínky a námitky. Na připomínky a žádosti o dodatečné informace **podané po tomto termínu nebude zadavatel reagovat** a nebude k nim v průběhu hodnocení nabídek přihlédnuto.

J. Datum prohlídky místa plnění

Zadavatel nepovažuje pro plnění této veřejné zakázky či zpracování nabídky nezbytné prohlídku místa plnění. Stavba je dostupná z veřejných míst.

V obci Dyje, dne 2.3.2020

OBEC DYJE
669 02 ZNOJMO
IČ: 00600326

Marie Jirí

.....

Příloha: Technická dokumentace ZD tvoří:

- Příloha 1a - Technické specifikace parametru pro sil_svítilno
- Příloha 1b – Požadavky na světelně technické výpočty
- Příloha 1c – Technické specifikace rozvaděče
- Příloha 2 - Prohlášení o shodě
- Příloha 3 - Smlouva o dílo (všeobecné obchodní podmínky)
- Příloha 4 - Popis projektu
- Příloha 5 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
- Příloha 6 - Subdodavatelé
- Příloha 7 - Krycí list nabídky
- Příloha 8 - Souhrnný rozpočet
- Příloha 9 - Mapa umístění LED svítidel
- Příloha 10 - Pasport VÝMĚN